

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
за III квартал 2019 року
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:
Найменування ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"
Місцезнаходження 92702, Луганська обл., м. Старобельськ
*(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо,
вул. Горького, 123
№ будинку / корпусу, № квартири / офісу)*

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.						Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)						Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год						Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)						Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**				
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви			заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви														
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	усього									
A	B	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005		1,7	1,8				3,5		0,01	0,01				0,02		2,2	2,7											0,000	45	277460,579
27,5 - 35 кВ	010	7,3	2,5	13,8			1,2	24,8	0,02	0,02	0,06			0,00	0,10	12,8	4,4	26,5			2,0	45,7							0,000	84	89031,400
6 - 20 кВ	015	152,6	152,1	25,0	14,6	2,0	111,3	457,6	0,53	1,40	0,09	0,05	0,02	0,53	2,61	193,1	219,9	32,4	19,8	2,9	176,6	644,8	0,001	0,002				0,001	0,005	1 113	152627,304
У тому числі у міських населених пунктах	020	69,0	102,5	29,6	7,1	2,3	108,4	318,9	0,28	1,05	0,10	0,03	0,02	0,58	2,06	70,4	103,1	28,8	7,4	2,3	116,6	328,5	0,001					0,001	0,001	675	118026,373
у сільських населених пунктах	025	348,8	268,7	14,1	32,1	1,2	118,1	783,0	1,12	2,23	0,06	0,09	0,01	0,40	3,92	122,8	116,8	3,7	12,5	0,5	60,0	316,2		0,008			0,005	0,013	438	34600,931	
0,4 кВ	030	15,3	43,4	1,6	1,5	0,2	49,6	111,5	0,06	0,39	0,02	0,01	0,00	0,28	0,75	20,5	59,1	2,1	1,4	0,2	62,2	145,6	0,000	0,000			0,000	0,001	357 585	749272,163	
У тому числі у міських населених пунктах	035	12,3	36,4	2,2	0,9	0,2	54,1	106,1	0,05	0,36	0,02	0,01	0,00	0,32	0,75	13,5	37,4	2,1	0,5	0,2	48,1	101,8	0,000	0,000			0,000	0,001	250 803	540461,484	
у сільських населених пунктах	040	22,4	59,8	0,0	2,8	0,2	38,9	124,0	0,07	0,48	0,00	0,02	0,00	0,17	0,75	7,0	21,7	0,0	0,9	0,1	14,2	43,8					0,000	0,000	106 782	208810,679	
Усього	045	175,2	199,7	42,2	16,0	2,1	162,1	597,4	0,60	1,83	0,17	0,06	0,02	0,81	3,48	226,4	285,6	63,7	21,2	3,1	240,8	840,9	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,002	0,005	358 827	1268411,446

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____
(підпис)
Лельюк Л.Д.
(П.І.Б.)
Виконавець _____
050-476-49-16
телефон: _____



факс: _____

Чорний В.І.
(П.І.Б.)
електронна пошта: _____
Lora.Lelyuk@gmail.com