

**Звітність**  
**Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання**  
за IV квартал 2019 року  
(квартал)

Подають:	Терміни подання
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	До 20 числа місяця наступного за звітним періодом

Респондент:

Найменування

Місцезнаходження

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

92702, Луганська обл., м. Старобільськ

(встановий індекс, область Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок, площа, тротуар)

вул. Горького, 123

(в будівлю, квартиру, в офіс)

Рівень напруги	Код рада	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис. кВт*год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього						
		з попередження	без попередження	усього	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередження	без попередження	усього	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата		з попередження	без попередження	усього	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата							
A	B	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005			0,4				0,4			0,01				0,01			0,6				0,6							0,000	45	277460,579
27,5 - 35 кВ	010	0,0	0,7	0,2			0,1	1,0	0,00	0,01	0,00			0,00	0,01	1,0	0,9			0,2	2,2				0,015			0,015	84	89051,400	
6 - 20 кВ	015	111,7	113,0	9,1	6,0	3,8	76,8	320,4	0,40	0,95	0,04	0,03	0,01	0,41	1,84	159,0	180,7	11,0	7,5	5,4	136,5	500,1		0,019			0,001	0,020	1 113	152627,304	
У тому числі у міських населених пунктах	020	64,5	84,4	11,5	3,1	0,9	83,5	247,8	0,22	0,73	0,04	0,01	0,01	0,47	1,50	79,3	95,4	8,0	3,2	1,3	104,7	292,0		0,026			0,026	675	118026,373		
у сільських населених пунктах	025	222,4	180,3	3,4	12,7	10,6	61,2	490,6	0,81	1,46	0,02	0,05	0,01	0,27	2,63	79,7	85,2	3,0	4,2	4,1	31,8	208,0		0,003		0,002	0,005	438	34600,931		
0,4 кВ	030	13,6	59,4	2,7	0,7	0,5	37,7	114,6	0,05	0,59	0,04	0,00	0,00	0,19	0,87	16,5	80,0	3,3	0,8	0,7	51,0	152,4		0,000	0,000		0,000	0,001	357 585	749272,163	
У тому числі у міських населених пунктах	035	9,4	49,1	3,6	0,5	0,5	46,3	109,4	0,04	0,54	0,05	0,00	0,00	0,25	0,89	9,1	49,5	3,1	0,5	0,5	44,3	107,1			0,001		0,001	0,001	250 803	540461,484	
у сільських населених пунктах	040	23,5	83,6	0,6	12,2	0,5	12,6	127,0	0,07	0,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,84	7,4	30,5	0,2	0,3	0,2	6,7	45,3				0,000		0,000	106 782	208810,679	
Усього	045	125,3	173,1	12,4	6,7	4,3	114,7	436,4	0,45	1,55	0,09	0,03	0,01	0,61	2,73	175,6	261,7	15,8	8,3	6,1	187,7	655,2	0,000	0,019	0,015	0,000	0,000	0,001	0,036	358 827	1268411,446

\* - Рівень напруги елементів мережі, відмова або відключення якого призведе до перерв в електропостачанні

\*\* - Зпозволяється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник)

Виконавець

телефон:

050-476-49-16

факс:

електронна пошта:

Lora.Lehyuk@gmail.com

Чорний В.І.

(П.І.Б.)

