

**Графік аварійного відключення споживачів електричної енергії по Новопсковському РЕМ на 2021-2022 р. Новопсковський район**

№ з/п	Найменування галузі, споживача. Найменування міст населених пунктів с/г районів.	Найменування та належність підстанції, клас напруги (кВ). Диспетчерське найменування і клас напруги (кВ) приєднань що відключаються	Сумарне навантаження (середня із трьох максимальних за часи максимуму зимних режимних суток) (Усіх живильних приєднань. Усіх відключаємих приєднань.) Навантаження кожного відключаємого приєднання (МВт). Навантаження міст, населених пунктів, с/г районів  Усіх відключаємих приєднань. Навантаження кожного відключаємого приєднання (МВт). Навантаження міст, населених пунктів, с/г районів.	Сумарна аварійна бронь із Акту броні. (Усіх живильних приєднань. Усіх відключаємих приєднань.) Аварійна бронь по відключаємих приєднанням (МВт)  Усіх відключаємих приєднань. Аварійна бронь по відключаємих приєднанням (МВт)	Відключаєме навантаження по чергам ГАВ (МВт)															Спосіб відключення	Спосіб контролю навантаження
					1	2	3	4	5	5 Σ 1	6 (город)	7 (село)	7 Σ 6	8	9	10	10 Σ 8	10 Σ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1-ша складова (1-ша частина)																					
1	смт. Новопсков Новопсковського району	ПС "Новопсковська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№30.	0,523	0,000							0,000	0,523	0,523					0,523	КУ	ЧП	
2	с. Писарівка Новопсковського району	ПС "Піски" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№43	0,140	0,000							0,000	0,140	0,140					0,140	КУ	ЧП	
3	с. Рыб'янцево Новопсковського району	ПС "Піски" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№42	0,167	0,000							0,000	0,167	0,167					0,167	КУ	ЧП	
4	с. Піски Новопсковського району	ПС "Піски" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№41	0,100	0,000							0,000	0,100	0,100					0,100	КУ	ЧП	
5	с. Булавінівка Новопсковського району	ПС "Булавінівська" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№21	0,107	0,000							0,000	0,107	0,107					0,107	КУ	ЧП	
6	с. Булавінівка Новопсковського району	ПС "Булавінівська" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№23	0,100	0,000							0,000	0,100	0,100					0,100	КУ	ЧП	
7	с. Булавінівка Новопсковського району	ПС "Булавінівська" 110/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№24.	0,161	0,000							0,000	0,161	0,161					0,161	КУ	ЧП	
8	с. Заїдарівка, с. Рогово Новопсковського району	ПС "Новопсковська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№22	0,370	0,000							0,000	0,370	0,370					0,370	КУ	ЧП	
9	с. Кам'янка Новопсковського району	ПС "Кам'янська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№15	0,020	0,000							0,000	0,020	0,020					0,020	КУ	ЧП	
Разом:			1,688	0,000							0,000	1,688	1,688					1,688			

№ з/п	Найменування галузі, споживача. Найменування міст населених пунктів с/г районів.	Найменування та належність підстанції, клас напруги (кВ). Диспетчерське найменування і клас напруги (кВ) приєднань що відключаються	Сумарне навантаження (середня із трьох максимальних за часи максимуму зимних режимних суток) (Усіх живильних приєднань.) Навантаження кожного відключаемого приєднання (МВт). Навантаження міст, населених пунктів, с/г районів	Сумарна аварійна броне із Акту броні. (Усіх живильних приєднань.) Аварійна броне по відключаемим приєднанням (Мвт)	Відключаєме навантаження по чергам ГАВ (МВт)															Спосіб відключення	Спосіб контролю навантаження
					1	2	3	4	5	5 Σ 1	6 (город)	7 (село)	7 Σ 6	8	9	10	10 Σ 8	10 Σ 1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1-ша складова (2-га частина)																					
1	с. Осиново-1 Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10 кВ.№03	0,113	0,000							0,000	0,113	0,113					0,113	КУ	ЧП	
2	с. Заїдарівка Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№04	0,123	0,000							0,000	0,123	0,123					0,123	КУ	ЧП	
3	смт. Новопокров Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№45	0,140	0,000							0,000	0,140	0,140					0,140	КУ	ЧП	
4	с. Осинове-2, с. Макаретено Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№49	0,090	0,000							0,000	0,090	0,090					0,090	КУ	ЧП	
5	Газова, АТ "Укртрансгаз", Філія "Оператор ГТС України", смт. Новопокров Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№Г	0,243	0,000							0,000	0,243	0,243					0,243	КУ	ЧП	
6	с. Новорозсош Новопокровського району	ПС"Донцівська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№33	0,193	0,000							0,000	0,193	0,193					0,193	КУ	ЧП	
7	с. Кам'янка Новопокровського району	ПС"Кам'янська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№19	0,133	0,000							0,000	0,133	0,133					0,133	КУ	ЧП	
8	с. Новорозсош Новопокровського району	ПС"Донцівська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№32	0,193	0,000							0,000	0,193	0,193					0,193	КУ	ЧП	
9	с. Кам'янка Новопокровського району	ПС"Кам'янська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№14	0,067	0,000							0,000	0,067	0,067					0,067	КУ	ЧП	
10	с. Новорозсош Новопокровського району	ПС"Новопокровська" 110/35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№25	0,227	0,000							0,000	0,227	0,227					0,227	КУ	ЧП	
11	с. Новорозсош Новопокровського району	ПС"Донцівська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№39	0,073	0,000							0,000	0,073	0,073					0,073	КУ	ЧП	
12	с. Ганусівка Новопокровського району	ПС"Кам'янська" 35/10кВ. (ТОВ ЛЕО) ПЛ-10кВ№27	0,100	0,000							0,000	0,100	0,100					0,100	КУ	ЧП	
Разом:			1,695	0,000							0,000	1,695	1,695					1,695			

№ з/п	Найменування галузі, споживача. Найменування міст населених пунктів с/г районів.	Найменування та належність підстанції, клас напруги (кВ). Диспетчерське найменування і клас напруги (кВ) приєднань що відключаються	Сумарне навантаження (середня із трьох максимальних за часи максимуму зимних режимних суток) (Усіх живильних приєднань. Усіх відключасимих приєднань.) Навантаження кожного відключасимого приєднання (МВт). Навантаження міст, населених пунктів, с/г районів  Усіх відключасимих приєднань .Навантаження кожного відключасимого приєднання (МВт) Навантаження міст ,населенмх пунктів,с/г районів.	Сумарна аварійна бронь із Акту броні.(Усіх живильних приєднань. Усіх відключасимих приєднань.) Аварійна бронь по відключасимим приєднанням (МВт)  Усіх відключасимих приєднань. Аварійна бронь по відключасимим приєднанням(МВт)	Відключаєме навантаження по чергам ГАВ (МВт)														Спосіб відключення	Спосіб контролю навантаження
					1	2	3	4	5	5 Σ 1	6 (город)	7 (село)	7 Σ 6	8	9	10	10 Σ 8	10 Σ 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Всього по підприємству, у т.ч.																				
По способу відключення:																				
1. Відключаєме персоналом оператора системи розподілу (ОСР), у т.ч.																				
ТУ																				
КУ																				
ОВБ																				
2. Відключаєме персоналом споживача (ПС)																				
По тривалості відключення □																				
1. Оперативна відключаєма частина ГАВ (10-15 хв.)																				
2. Частина ГАВ, що відключається із затримкою по часу																				