

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання
за IV квартал 2020 року
(квартал)

| | |
|---|--|
| Подають: | Терміни подання |
| Ліцензати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | До 20 числа місяця наступного за звітним періодом |

Респондент: _____
Найменування: ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"
Місцезнаходження: 92702, Луганська обл., м. Старобільськ
(поштовий індекс, область Автономної Республіки Крим, район, таксовий пункт, вулиця/провулок, номер топу, вул.Горького, 123)
(Мі будинку/двору/вулиці, № квартири/офісу)

| Рівень напруги | Код рядка | Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. | | | | | | Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI) | | | | | | Розрахунковий обсяг недопоставленої електроенергії (ENS), тис. кВт·год | | | | | | Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI) | | | | | | Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць | Споживання електричної енергії, тис.кВт·год** | | | | |
|--|-----------|--|------------------|--|------------------------|-------------------|--|--|-----------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|--|--------|----------------------------------|------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|--------|-------|-------|--|---|-------|---------|------------|-------------|
| | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | заплановані перерви | | незаплановані (аварійні) перерви | | | | усього | | | | | | | | | | | |
| | | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензатів або споживачів | форс-мажорні обставини | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензата | усього | з попередженням | без попередження | з вини інших ліцензатів або споживачів | форс-мажорні обставини | | з вини інших осіб | технологічні порушення в мережах ліцензата | усього | | | | | | | | |
| A | B | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 065 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 |
| 110 / 154 кВ | 005 | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | 24 | 228467,890 |
| 27,5 - 35 кВ | 010 | | 0,2 | 3,9 | | | 3,0 | 7,1 | | 0,01 | 0,01 | | | 0,01 | 0,02 | | 0,2 | 5,3 | | | 4,3 | 9,8 | | | | | | | 0,000 | 81 | 106298,759 |
| 6 - 20 кВ | 015 | 123,9 | 109,5 | 28,3 | 34,5 | 2,6 | 106,5 | 405,3 | 0,45 | 1,22 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,66 | 2,53 | 175,8 | 171,5 | 28,2 | 64,8 | 4,1 | 136,4 | 580,9 | | 0,003 | | | | | 0,003 | 1 086 | 169904,311 |
| У тому числі у міських населених пунктах | 020 | 84,4 | 69,4 | 36,4 | 8,4 | 2,0 | 104,6 | 305,2 | 0,29 | 0,81 | 0,16 | 0,03 | 0,01 | 0,75 | 2,05 | 81,7 | 83,5 | 26,7 | 11,0 | 1,9 | 93,5 | 298,3 | | 0,003 | | | | 0,003 | 688 | 135951,861 | |
| у сільських населених пунктах | 025 | 218,9 | 206,1 | 8,7 | 97,4 | 4,0 | 111,0 | 646,1 | 0,86 | 2,22 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,45 | 3,68 | 94,0 | 88,0 | 1,5 | 53,9 | 2,2 | 43,0 | 282,6 | | 0,003 | | | | 0,003 | 398 | 33952,450 | |
| 0,4 кВ | 030 | 11,5 | 58,4 | 3,9 | 1,8 | 1,4 | 66,3 | 143,3 | 0,05 | 0,47 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,87 | 15,3 | 75,4 | 5,5 | 2,1 | 1,5 | 71,4 | 171,3 | | 0,000 | 0,000 | | 0,001 | 0,001 | 357 203 | 680657,400 | |
| У тому числі у міських населених пунктах | 035 | 11,5 | 53,3 | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 64,3 | 137,9 | 0,05 | 0,46 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,91 | 11,3 | 51,4 | 5,1 | 2,1 | 1,1 | 47,6 | 118,5 | | 0,000 | 0,000 | | 0,001 | 0,001 | 252 398 | 495677,470 | |
| у сільських населених пунктах | 040 | 11,4 | 70,8 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 71,0 | 156,2 | 0,04 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,77 | 4,0 | 24,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 23,9 | 52,7 | | 0,000 | | | 0,001 | 0,002 | 104 805 | 184979,930 | |
| Усього | 045 | 135,3 | 168,1 | 36,0 | 36,4 | 4,0 | 175,8 | 555,6 | 0,50 | 1,70 | 0,16 | 0,05 | 0,02 | 0,98 | 3,42 | 191,0 | 247,1 | 39,0 | 67,0 | 5,7 | 212,2 | 762,0 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,005 | 358 394 | 1185328,360 |

* - Рівень напруги елемента мережі, відомий або підключений якого приєднано до перерв в електропостачанні.

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник): _____
Виконавець: Ларса ЛЕВЮК
телефон: 050-476-49-16



факс: _____

Віктор ЧОРНИЙ
(п.і.б.)

електронна пошта: Larsa.Lelyuk@en.lg.ua